

# „БОРЕАЛИС L.A.T. БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София

**СЪГЛАСУВАЛ:**

**УПРАВИТЕЛ на:**

**„САЛАМАНДЪР 911” ООД:**



*[Handwritten signature]*

**/инж. Кирил Ненков/**

**УТВЪРДИЛ,**

**УПРАВИТЕЛ:**



**/Полина Демирева/**

## П Л А Н

За действия на личния състав при евакуация на хора и имущество при пожар или авария на територията на складова база за минерални торове с. Д. Студена, ул. „Хан Аспарух” № 41, на „БОРЕАЛИС L.A.T. България” ЕООД, гр. София.

**ОСНОВАНИЕ:** чл. 62 ал. 1 от ПУДМВР и във връзка с чл. 9, ал. 1 т. 4 от Наредба № 81213 – 647/01.10.2014 г. (ДВ бр.89/28.10.2014 г.) за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО).

### І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.

**ЦЕЛ:**

- осигуряване на безопасна евакуация на обслужващия персонал, посетителите и клиентите на територията на складова база за минерални торове - с. Д. Студена.
- организиране на първоначално пожарогасене и свеждане до минимум материалните загуби при възникване на пожар;
- осигуряване на безопасна евакуация на техника и материали.

**ЗАДАЧА:** проверка подготовката на персонала и техниката за действие при възникване на пожар на територията на складова база за минерални торове - с. Д. Студена.

**ПЕРИОДИЧНОСТ НА ЗАНЯТИЯТА:** В складовата база се провежда учебна евакуация в съответствие с определеното в плана за евакуация, при спазване на следната периодичност - *не по-малко от един път в годината*. Десет дни преди провеждането на учебна евакуация собствениците или ръководителите на обекта уведомяват писмено съответната РСПБЗН. Плана се проигравва практически в обекта под ръководството на отговорника по пожарна безопасност.

**МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:**

- На площадката до портала на складовата база.

**Клас на функционална пожарна опасност** – Сградите и помещенията на складовата база са от клас на функционална пожарна опасност **Ф5**, подклас **Ф5.4**.

**Категория на сградата в зависимост от обитателите** – Съгласно Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, в зависимост от обитателите сградите на складовата база се категоризират като категория на обитателите **А**, обитателите са будни при престоя си в сградите, подразделени на категория **А1** – обитателите са будни, познават добре сградите и постоянно ги обитават.

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО ОТКРИЛО ПОЖАРА:**

- оповестява със звукови сигнали и знаци служителите и работещите на територията на складовата база за възникналото запалване или пожар;

- допълнително уведомява и уточнява с ръководството на дружеството мястото на възникналото запалване или пожар.

## II. ДЕЙСТВИЯ НА РЪКОВОДНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР В СГРАДНИЯ ФОНД НА СКЛАДОВА БАЗА ЗА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ с. Д. Студена, НА „БОРЕАЛИС L.A.T. БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

### Техника на безопасност:

1. Извършване инструктаж на персонала.
2. Стриктно спазване на технологичните изисквания.
3. Периодично обучение по безопасни методи на работа за поддържане и повишаване знанията на личния състав.

## III. ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ В СКЛАДОВАТА БАЗА НА „БОРЕАЛИС L.A.T. България” ЕООД ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР.

1. При установяване на пожар, дим или миризма на изгоряло, уведомете веднага длъжностните лица от предприятието лично или на телефон, като се представите.

2. При невъзможност за ползване на пътищата за евакуация направете следното:

- останете в помещението;
- уплътнете с мокри кърпи, парцали и други платове вратите, прозорците, вентилационните отвори и др., през които може да влиза дим;
- съобщете за местонахождението си на тел. **112** и на тел. .... на управителя, или със знаци от прозореца.

3. При поява на персонала или пожарникарите запазете спокойствие и спазвайте указанията им. Персоналът е обучен за действие при аварийни ситуации.

4. При излизане от помещението внимавайте за местонахождението си спрямо евакуационните изходи. Не забравяйте да затворите вратите и прозорците.

5. При невъзможност да се ползва основния евакуационен път, ползвайте резервния маршрут.

6. При задимена среда се движете близо до пода и дишайте през мокра кърпа или дреха.

7. Не допускайте паника у Вас или сред околните!

8. Не рискувайте с прибързани решения!

## IV. ДЕЙСТВИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ПОЖАР НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКЛАДОВАТА БАЗА НА „БОРЕАЛИС L.A.T. България” ЕООД.

№	Наименование на действията	Ред и последователност на действията	Отговорник /длъжност/ на изпълнителя	подпис
1	2	3	4	5
1	Уведомяване на телефон 112, ръководителя на обекта (отговорник ПБ) и на хората в сградата за възникнал пожар.	<p>1. Да се съобщи на <b>ЕЕН тел 112</b> следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование на обекта, точен адрес;</li> <li>- вида на възникналата опасност и темп на нарастване, да се опише къде и какво гори, има ли застрашени хора?</li> </ul> <p>2. Да се уведомят:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прекия ръководител: .....</li> <li>- отговорник ПБ – <i>Велин Керданов</i> .....</li> <li>- пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация;</li> <li>- други ведомства, като ВиК, електроразпределителни компании и др.</li> </ul>	първият работещ (служител) забелязал или установил запалване или пожар или служител от охраната.	

2	Организиране на евакуацията	<p>1. Оповестяването се извършва чрез:</p> <p>1.1. Вътрешна система за оповестяване на всички пребиваващи.</p> <p>1.2. Чрез звънец или сигнална сирена от пожаро-известителна или пожарогасителна системи за всички пребиваващи.</p> <p>1.3. В краен случай се съобщава със силен вик <b>“Внимание пожар! Всички да напуснат сградата!”</b></p> <p>2. Незабавно след подаден сигнал организатора по ПБ и съответните длъжностни лица, определят отговорници за провеждане евакуацията на персонала и външните посетители. Обявява се:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- района на евакуация</li> <li>- маршрута на движение</li> <li>- сборен пункт</li> </ul> <p>3. Определените отговорниците съобщават на пребиваващите, за мястото на пожара (възникналата опасност), правилните пътища и изходи за напускане на сградата и събиране в сборния пункт.</p> <p>4. Отговорниците по участъци отиват на местопроизшествието и организират:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- незабавното напускане от всички лица на застрашената зона (застрашените помещения);</li> <li>- правят оценка на обстановката и се определя реда и начинът за отстраняване на аварията (чрез спиране на ел. ток) има ли опасност пожара да се разпространи и т. н.</li> </ul> <p>Сборен пункт е предварително определеното място за събиране на персонала пред сградата или на безопасно разстояние от нея съобразявайки се с мястото на пожара.</p>	Отговорник ПБ, служители и работещи от базата	
3	Евакуация последователност	<p>1. Да се извършат следните действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка маршрута за движение (по възможност да е най-краткия);</li> <li>- проверка достъпността и проходимостта на съответните евакуационни пътища и изходи;</li> <li>- уведомяване служителите и посетители (да се избягва създаване на паника);</li> <li>- организиране на пункт за настаняване на евакуираните от сградата с подходяща защита според атмосферните условия.</li> <li>- приемане на информация от проверяващите лица в сборния пункт за успешно проведената евакуация, ако се установи че има неуспехи да се евакуират, <b>се докладва на ръководителя от РДПБЗН</b> - колко човека са в опасност и къде е най-вероятното им място.</li> </ul> <p>2. Евакуацията се извършва в:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- съседни помещения и пожаробезопасни зони извън зоната, в която е възникнал пожара;</li> <li>- помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;</li> <li>- при необходимост се евакуират и хората от по-ниските етажи;</li> </ul> <p>Евакуацията на служители, работещи и пребиваващи външни лица от помещенията и сградите след подаване</p>	Отговорник ПБ, служители и работещи от базата	

		на сигнал за пожар, се извършва без да се създава паника и предпоставка за падане и нараняване на евакуиращите през основните и аварийни изходи на сградите!		
	<b>ВНИМАНИЕ!</b>			
3.1	При невъзможност за евакуация	<p>Запазете спокойствие. Не допускайте да изпаднете в паника. Извършете следните действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отидете в най-близкото незадимено помещение, по възможност то да е с прозорци и врати с изглед навън от сградата.</li> <li>- по време на придвижване затваряйте вратите след себе си.</li> <li>- при възможност уплътнете вратите и прозорците с мокри кърпи, дрехи и други с цел да не се задимява помещението.</li> <li>- вървете приведени ниско до пода по възможност с намокрена кърпа или дреха пред устата и носа (при наличие да се използват индивидуални средства за защита на дихателните пътища).</li> <li>- уведовете длъжностните лица за местоположението си и спазвайте указанията им.</li> <li>- не предприемайте рисковани действия, несъгласувани с органите за ПБЗН.</li> </ul>	Отговорник ПБ, служители и работещи от базата	
4	<b>Евакуация при особени обстоятелства:</b>			
	при силно задимена обстановка	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оставане в помещението, уплътняване на вратите и съобщаване на ЕЕН телефон 112 за обстановката, след което се изчаква до идването на служителите от ПБЗН.</li> <li>2. Определените отговорници за евакуацията дават указания да се използват лични или подръчни предпазни средства (кърпи, части от дрехи и други текстилни материали с цел предпазване на дихателните органи).</li> <li>3. Движението през задимени участъци да се извършва ниско до пода, където наличието на кислород е по-голямо имайки в предвид, че димът е по лек от въздуха и се наслоява в горните части на помещенията.</li> <li>4. Затварят се вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара след приключване на евакуацията, с цел недопускане задимяване на съседни части и зони на сградата.</li> </ol>	Отговорник ПБ, служители и работещи от базата	
	в извън-работно време	<p>В извън работно време персоналът е в намален състав. При работещи работни участъци в извънработно време, е задължително да се издаде заповед за отговорно лице и изготви списък на работещите и работните места с цел оповестяването им за бърза евакуация. Преди почивни и празнични дни с национално значение, комисия извършва проверка за пожаробезопасното състояние на обекта. След проверката всички неизползваеми помещения за периода се заключат и запечатват.</p>	Отговорник ПБ, работещи от базата или служител от охраната.	
	през зимата (да се организира пункт за настаняване на евакуираните)	<p>При лоши метеорологични условия и през зимата евакуираните се настаняват в съседна сграда или помещения извън обекта с подходящи атмосферни условия.</p>	Отговорник ПБ, служители и работещи от базата	

	При опасност от разлив на ЛЗТ и ГТ	Под ръководството на определените отговорници, района се отцепва, спира се подаването на ЛЗТ или ГТ от спирателната арматура (кранове, вентили и др.), ел. захранването се изключва и се предупреждават всички служители да напуснат опасната зона, като се забранява ползването на източници, средства и оборудване, които може да предизвикат опасност от запалване и експлозия. Дават се указания, ако е необходимо да се използват лични предпазни средства с цел предпазване на дихателните органи. Дава се точна и обективна информация на противопожарните екипи за вида и съхраняваното количество. Предприемат се действия за ограничаване изтичането или разлива и събиране и подсушаване на разлятото количество.	Отговорник ПБ, служители и работещи от базата	
	Други възможни за обекта обстоятелства	При възникване на пожар в ..... ..... и се започват гасителни действия с наличните ПП уреди.		
5	Пожарогасене, действия за гасене на пожара	Гасенето на пожара се организира незабавно от момента на откриването му под ръководството на определените отговорници с незаетия със съобщение или евакуация персонал. 1. Да се извършат следните дейности: - спиране на работния процес; - изключване на електрическото захранване на етаж (помещението), сградата, в която е възникнал пожара; - започване на гасителни действия с подръчните пожаротехнически средства, ако това не застрашава живота и здравето на работещите, (дават се указания с какви уреди или съоръжения ще се гаси според конкретната ситуация и горящото вещество - за целта се използват всички съществуващи уреди и съоръжения в сградата, а при необходимост и от съседни сгради). - затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседните части от сградата; 2. Да се премахнат факторите влияещи на процеса на горене: - спиране притока на свеж въздух; - отстраняване на горими материали; 3. Ограничаване достъпа на външни лица до мястото на пожара, аварията или загазования участък до пристигането на длъжностните лица, установяващи причините за възникването на произшествието. 4. Да се организира наблюдение за състоянието на конструкциите (носещата им способност).	Отговорник ПБ, служители и работещи от базата	
6	Спасяване или защита на имущество	След приключване на евакуацията на служителите и посетителите, се евакуира и имуществото. При възможност се извършва спасяване на ценно имущество (архиви, техника, компютри с ценна информация и др.) ако това не застрашава живота и здравето на хората и е съгласувано с екипите на ПБЗН и ръководителите.	Отговорник ПБ, служители и работещи от базата	

7	Посрещане на служителите от органите за ПБЗН	<p>Да се извършат следните действия:</p> <p>1. Даване на точна информация за развитието на пожара до момента на ръководителя от РДПБЗН, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- къде и какво гори;</li> <li>- главното направление на разпространение на пожара;</li> <li>- има ли застрашени хора в сградата, техният брой, местата където се намират, пътищата и начините за спасяването им;</li> <li>- има ли лесно запалими течности, газове и съдове под налягане в района на произшествието;</li> <li>- има ли опасност от експлозия, обгазяване, облъчване, отравяне, срутване на конструкции или стени;</li> <li>- има ли електроинсталации и съоръжения под напрежение;</li> <li>- има ли ценно имущество, необходимост и начините за евакуация или защита;</li> </ul> <p>2. Изпълняват се стриктно разпорежданията и указанията на ръководителя от РДПБЗН.</p>	Отговорник ПБ, служители и работещи от базата	
---	--	---	---	--

Кратко описание на недопустимите за използване маршрути и неправилните действия при евакуация (за конкретния обект)	<p><b>Недопустими за използване маршрути за евакуация:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- през горящи и силно задимени участъци;</li> </ul> <p><b>Неправилни действия при евакуация:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Връщане в горящата сграда.</li> <li>2. Намокряне на дрехите.</li> <li>3. Скачане от прозорците.</li> <li>4. Заклучване в помещения.</li> </ol>
Проверяващи лица от персонала за успешно проведена евакуация – дали всички от определения им район (склад, помещение, отдел, етаж и др.) са го напуснали.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Велимир Георгиев</i></li> <li>2. <i>Стефан Ангелов</i></li> <li>3. ....</li> </ol>

Численост на персонала: общ брой - 3.....  
 Максимална численост на пребиваващите: .....4.....

**Задължения на служителите и работещите:**

- Да сигнализират за произшествието.
- Да осигуряват начина на евакуацията и започнат изпълнението и.
- Да ползват пожарните уреди и съоръжения по предназначение.
- Да локализират мястото на пожара, като се опитат да го загасят или изолират от останалата част на сградата.
- Да изпълняват указанията на ръководителя на пожарогасенето от РДПБЗН.

**Сигнали за евакуация:**

- Чрез АПИС (пожароизвестителна система).
- По телефон
- Устно чрез викове „Пожар“

**Забележка:**

За по ефективно провеждане на планиваните мероприятия при възникване на пожари, бедствия и аварии в складова база за минерални торове с. Д. Студена, на „БОРЕАЛИС L.A.T.

България" ЕООД, са разработени схеми за евакуация и са поставени на видни места. Схемите за евакуация са неразделна част от настоящия план, същите отразяват:

- помещенията, коридорите, стълбищата и вратите /посоката на отваряне/ по които ще се извършва евакуацията;
- указани са местата на наличните противопожарни уреди и съоръжения - ВПК (вътрешни пожарни кранове), пожарни хидранти и др.
- указани са местата за изключване на ел.напрежение/ел.табла, изключватели и др./

В случаите на възникване на пожар, незабавно се уведомяват дежурния на Единен европейски номер за спешни повиквания 112 и ръководството, след което се действа съгласно "Плана за евакуация" и "Плана за действие на личния състав за гасене на пожари".

ИЗТОТВИЛ,  
ОТГВОРНИК ПБ:

*Велимир Цоргов*  
*(Координатор сигнал)*